



「新築住宅かし保険」設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり、当該住宅が（株）日本住宅保証検査機構が定める設計施工基準により難しい事項がある場合に、事前に申請していただくものです。審査には時間を要しますので（処理期間7～14日）、余裕をもって申請してください。審査を実施して設計施工基準と同等の性能が確保されていると認めた場合は、当社から「確認書」を交付します。

申請日 2012 年 7 月 18 日

事業者 (メーカー・団体等名)	タケイ工業株式会社		
届出事業者番号 (※1)		電話番号	03-3891-8176
担当者	氏名	船山 信夫	FAX番号 03-3891-8179

※1、建材メーカー・団体等は記入不要です。

本基準により難しい事項	該当条文	設計施工基準	14	条	2	項	号
	(より難しい事項を記入します) 防水工法						
申請内容 (設計施工基準と同等以上となる理由等を記入します。図面・資料等は、添付してください。)	別紙添付資料 (<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 無し)						
	<p>【タケイ進化コンクリート法防水】 責任施工・防水保証10年</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 混和防水剤（特許タケイ2号液）の混入 2. 打設前のワイヤーメッシュ敷込（φ4mm 75x75特注品、材工共） 3. 打設時の締め固め（土間押え） 4. 現場立会いにより、不具合があれば補修指示 5. 浸透性防水剤（特許タケイ3号液）の撒布 6. 打設後の防水二次処理（切付部、打継部など） （各薬剤の役割は、添付書類参照） <p>以上により、メンブレン防水と同等以上の性能を発揮いたします。</p> <p>排水勾配は、1/100 以上とする。</p>						

(以下、JIO記入欄)

確認書		<input type="checkbox"/> 個別申請
		<input checked="" type="checkbox"/> 包括申請

上記申請を確認しました。

株式会社 日本住宅保証検査機構

確認日	2012 年 7 月 26 日	確認番号	J12-1-14-0009
-----	-----------------	------	---------------

備考欄

2008年10月22日 適用除外申請書 確認済（確認番号 08-1-17-0001）
2012年 7月26日 申請内容欄への水勾配の追記に伴い確認書を再発行しました。

- ①保険契約申込みの際に、本書の写しを提出してください。ただし、申請者が建材メーカー・団体等の場合は不要です。
②本書の工法・仕様等について、保険事故が多発する等、保険契約上、継続して引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行なう場合があります。



「新築住宅かし保険」設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり、当該住宅が（株）日本住宅保証検査機構が定める設計施工基準により難しい事項がある場合に、事前に申請していただくものです。審査には時間を要しますので（処理期間7～14日）、余裕をもって申請してください。審査を実施して設計施工基準と同等の性能が確保されていると認めた場合は、当社から「確認書」を交付します。

申請日 2012年 7月 18日

事業者 (メーカー・団体等名)	タケイ工業株式会社		
届出事業者番号 (※1)	電話番号	03-3891-8176	
担当者	氏名	船山 信夫	FAX番号
			03-3891-8179

※1、建材メーカー・団体等は記入不要です。

	該当条文	設計施工基準	17	条	1	項	号
本基準により難しい事項	(より難しい事項を記入します) 防水下地面の勾配は、1/50以上とする。						
申請内容 (設計施工基準と同等以上となる理由等を記入します。図面・資料等は、添付してください。)	別紙添付資料 (<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 無し) 【タケイ進化コンクリート法防水】 責任施工・防水保証10年 1. 混和防水剤 (特許タケイ2号液) の混入 2. 打設前のワイヤーメッシュ敷込 (φ4mm 75x75特注品、材工共) 3. 打設時の締め固め (土間押え) 4. 現場立会いにより、不具合があれば補修指示 5. 浸透性防水剤 (特許タケイ3号液) の撒布 6. 打設後の防水二次処理 (切付部、打継部など) (各薬剤の役割は、添付書類参照) 以上により、メンブレン防水と同等以上の性能を発揮いたします。 排水勾配は、1/100 以上とする。						

(以下、JIO記入欄)

確認書	<input type="checkbox"/> 個別申請 <input checked="" type="checkbox"/> 包括申請
-----	---------------------------------------------------------------------------

上記申請を確認しました。

株式会社 日本住宅保証検査機構

確認日	2012年 7月 26日	確認番号	J12-1-17-0005
-----	--------------	------	---------------

備考欄

2008年10月22日 適用除外申請書 確認済 (確認番号 08-1-17-0001)
2012年 7月26日 申請内容欄への水勾配の追記に伴い確認書を再発行しました。

- ①保険契約申込みの際に、本書の写しを提出してください。ただし、申請者が建材メーカー・団体等の場合は不要です。
- ②本書の工法・仕様等について、保険事故が多発する等、保険契約上、継続して引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行なう場合があります。



「新築住宅かし保険」設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり、当該住宅が（株）日本住宅保証検査機構が定める設計施工基準により難しい事項がある場合に、事前に申請していただくものです。審査には時間を要しますので（処理期間7～14日）、余裕をもって申請してください。審査を実施して設計施工基準と同等の性能が確保されていると認めた場合は、当社から「確認書」を交付します。

申請日 2019 年 7 月 17 日

事業者 (メーカー・団体等名)	タケイ工業株式会社		
届出事業者番号 (※1)		電話番号	03-3891-8176
担当者	氏名	船山 信夫	F A X 番号 03-3891-8179

※1、建材メーカー・団体等は記入不要です。

本基準により難しい事項	該当条文	設計施工基準	15	条		項		号
	(より難しい事項を記入します) パラペットの上端部は、金属製笠木の設置又は防水材料の施工等、雨水の侵入を防止するために有効な措置を講じることとする。							
申請内容 (設計施工基準と同等以上となる理由等を記入します。図面・資料等は、添付してください。)	別紙添付資料 (<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 無し)							
	<p>【タケイ進化コンクリート法防水】責任施工・防水保証10年</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 混和防水剤(特許タケイ2号液)の混入 2. 打設前のワイヤーメッシュ敷込(φ4mm 75×75特注品、材工共) 3. 打設時の締め固め(土間押え) 4. 現場立会いにより、不具合があれば補修指示 5. 浸透性防水剤(特許タケイ3号液)の撒布 6. 打設後の防水二次処理(切付部、打継部など) (各薬剤の役割は、添付書類参照) <p>以上により、メンブレン防水と同等以上の性能を発揮いたします。</p> <p>排水勾配は、1/100以上とする。</p>							

(以下、JIO記入欄)

確認書	<input type="checkbox"/> 個別申請 <input checked="" type="checkbox"/> 包括申請
------------	---------------------------------------------------------------------------

上記申請を確認しました。

株式会社 日本住宅保証検査機構

確認日	2019年 8 月 19 日	確認番号	J19-1-15-0001
備考欄			

- ①保険契約申込みの際に、本書の写しを提出してください。ただし、申請者が建材メーカー・団体等の場合等は不要です。
- ②本書の工法・仕様等について、保険事故が多発する等、保険契約上、継続して引受けられないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行なう場合があります。